



БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №29»
ГОРОДА БЕЛГОРОДА ИМЕНИ Д.Б. МУРАЧЕВА

308023, г. Белгород, ул. Некрасова, 38 - а, тел. 8 (4722) 34-08-08

03.12.2018 г. № 539 -12

Заместителю руководителя
Верхне-Донского Управления
Ростехнадзора
В.А.Колодезному

ОТЧЁТ

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 29» г. Белгорода им. Д.Б. Мурачева
полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования
об исполнении предписания

По результатам проверки, проведённой на основании распоряжения Верхне-Донского управления Ростехнадзора, отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области № Б7/580-4798 от 18.10.2018г. в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 29» г. Белгорода им. Д.Б. Мурачева,

полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования было выдано предписание об устранении нарушений требований энергетической безопасности (предписание от «06» ноября 2018 г. № Б7/580-4798).

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены мероприятия и действия:

- заместитель директора по АХР Першин Ю.В. прошел обучение и допущен в качестве административно-технического персонала к работам в электроустановках до 1000 В (удостоверение №3830 от 15.11.2018);
- приказом директора школы № 636 от 16.11.2018г. Першин Ю.В. назначен ответственным за эксплуатацию электрохозяйства, лицом замещающего ответственного за электрохозяйство назначена Тарануха Е.В.;
- приобретены средства защиты (УНН 0,4 кВ в количестве 2 шт).
- ООО «ФЭП» по договору подряда была выполнена однолинейная схема, с указанием значения тока плавкой вставки на

